

Poznań, 13 marca 2026

I.dz. [Pismo nie posiada wartości w polu Nr pisma]

Znak sprawy: Pismo nie posiada wartości w polu Nr sprawy

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

**Dotyczy: postępowania pn.: „PRZEBUDOWA UL. ADMIRALSKIEJ [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/02/26/ZP12/2025-447.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

**59.** Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaką kategorię ruchu Zamawiający prognozuje dla ulic Admiralskiej i Wilków Morskich. W Opisie technicznym (etap koncepcji), w punkcie 6.2 wymieniono KR 3, natomiast w punkcie 1.2 STWIORB 04.05.01b wymieniono KR 2.

Wyjaśnienie:

Przyjęto kategorię ruchu KR-3.

**60.** Oferent prosi o jednoznaczną informację jakie parametry wytrzymałościowe należy uzyskać dla mieszanki wg STWIORB: „D-04.12.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody” informacja ta jest niezbędną do prawidłowego zaprojektowania receptury, w tym ustalenia zawartości cementu wymienionego w punkcie 2.5 w/w STWIORB. Szczególnie że w Opisie technicznym (punkt 6.2) dla jezdni ulicy Admiralskiej nie uwzględniono wymagania stosowania cementu (spoiwa hydraulicznego) i nie określono wytrzymałości na ściskanie dla tej mieszanki.

Wyjaśnienie:

Wymagania dotyczące warstwy stabilizacji ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zostały szczegółowo opisane w STWiORB i są wiążące do prawidłowego wykonania warstwy. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem spełniając wszystkie wymagania STWiORB, łącznie z opisanymi w niej wymaganiami dotyczącymi zastosowania cementu, jego parametrów i wytrzymałości na ściskanie mieszanki gruntowej po zadozowaniu składowych stabilizacji.

**61.** Prosimy o potwierdzenie, że decydującym kryterium oceny konieczności stosowania dodatku hydrofobowego jest istniejące ryzyko negatywnego wpływu wód gruntowych na warstwy ulepszone spoiwem.

Wyjaśnienie:

Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem i ze STWiORB dla poszczególnych warstw. Konstrukcja nie jest wariantowa i nie dopuszczono dowolności jej zmiany. Stabilizacja ziarnistym dodatkiem hydrofobowym poza zwiększeniem odporności na absorpcję kapilarną wody ma szereg innych korzystnych właściwości technicznych, dzięki którym między innymi można indywidualnie zaprojektować konstrukcję, tak jak to ma miejsce w przedmiotowej inwestycji.

**62.** Prosimy o potwierdzenie, że zapisy STWiORB 04.05.01b „Warstwa ulepszonych podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym” należy stosować tylko do warstw ulepszonych podłoża.

Wyjaśnienie:

STWiORB D.04.05.01b należy zastosować do pozycji kosztorysowych 33 i 34. Pozycję 35 oraz 40 należy wykonać zgodnie z STWiORB D.04.12.01

Z poważaniem

*KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH*

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: *Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl*

Pismo sporządził/a: *Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl*

Klucz dokumentu: *Type=DocumentVer;Id=4294968627368*