

Poznań, 21 stycznia 2026

I.dz. 00380/PIM/01/26/DK/2025-466

Znak sprawy: DR.400.1.2026.2025-466

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY UL. MOGILEŃSKIEJ W POZNANIU” – nr ref. PIM/01/26/ZP1/2025-466.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

4. W nawiązaniu do uzupełnionego przez Zamawiającego OPZ o opinię Aquanet Retencja Sp. z o. o. (pismo nr DW/WO/DW/WO/78151/2025 , WO/80-1-KD/300/2025 z dnia 23.07.2025r) prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie wymieniony w opinii Aquanet Retencja wariant II odwodnienia tj. zaprojektowanie zgodnie z przywołaną w w/w opinii „Koncepcją programowo – przestrzenną kanalizacji deszczowej: Dolnej Zawadki, Górnej Zawadki oraz ul. Św. Wincentego. Kanalizacja deszczowa” (opracowaną przez firmę AQUA Sp. z o. o. w 1996r.) i planem z koncepcji stanowiącym załącznik nr 5 do w/w opinii następujących dokumentacji:

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicach od DN500 do DN1200 i długości ok. 3,0 km, w tym wymianę średnicy istniejącego kanału deszczowego DN600 na DN1200 w ul. Krańcowej począwszy od ul. Nieszawskiej.**
- zaplanować zgodnie z koncepcją zbiornik retencyjny (z zaktualizowaniem planowanej w koncepcji objętości zbiornika), urządzenia podczyszczające oraz wylot do rzeki Główna?**

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w związku z polityką Miasta Poznań mającą na celu retencjonowania jak największej ilości wód opadowych, należy przyjmować priorytetowo rozwiązania zmierzające do realizacji tej polityki.

W związku z powyższym Wykonawca powinien w pierwszej kolejności zweryfikować możliwości terenowe wykorzystania BZI (Błękitno-Zielona Infrastruktura) do odwodnienia planowanego pasa drogowego, a dopiero w przypadku braku możliwości zastosowania

takiej infrastruktury, powinien uwzględnić wykonanie projektu odwodnienia do sieci kanalizacji deszczowej, którego zastosowanie musi zostać poparte uzasadnieniem technicznym.

Z poważaniem

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968599409