

Poznań, 27 października 2025
I.dz. 04693/PIM/10/25/DK/2022-326

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

**Dotyczy: postępowania pn.: „BUDOWA ULICY LITERACKIEJ I ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO W ULICY KRAJENECKIEJ [POZNAŃ]” – nr ref.
PIM/09/25/ZP67/2022-326.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

83. Prosimy o dołączenie dokumentacji technicznej na szafę sterowniczą do przepompowni wód deszczowych.

Wyjaśnienie:

W dokumentacji przetargowej jest projekt szafy sterowniczej – TOM IIIa.

84. Prosimy o doprecyzowanie jakiej frakcji kruszywo należy zastosować pomiędzy geowłókniną na ul. Krajeneckiej pod kostką EKO. Jest rozbieżność między przedmiarem i przekrojem, a opisem technicznym.

Wyjaśnienie:

Należy stosować mieszanki zgodnie z opisem technicznym. Skorygowano przedmiar (w załączeniu).

85. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38, jako zabezpieczenie ścian wykopu należy przewidzieć zabezpieczenie systemowe. Dopiero w przypadku braku możliwości wykonania zabezpieczenia systemowego należy zastosować zabezpieczenie grodzicami. Z kolei udostępnione przedmiary robót wskazują na konieczność zastosowanie zarówno umocnień systemowych, jak i grodzic wbijanych pionowo. Prosimy o modyfikację opisu pozycji w przedmiarze robót, zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Wyjaśnienie:

Skorygowane opisy w przedmiarze (w załączeniu).

86. Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób należy wykonać spoinowanie przestrzeni między kamieniami materaca. Dokumentacja nie zawiera opisu tego zakresu prac.

Wyjaśnienie:

Do spoinowania przestrzeni między kamieniami materaca przyjąć beton C12/15.

87. Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysowej, należy uwzględnić koszt wykonania konstrukcji żelbetowej wylotu kd 500 mm (rys. 05 projektu branży hydrotechnicznej).

Wyjaśnienie:

Dodano pozycje związaną z zakupem, transportem oraz montażem wylotu kd 500 zgodnie z KPED i rys. nr 5

88. W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 47, prosimy o potwierdzenie, że pokrywę kanału z możliwością zastosowania powierzchni fakturowej należy zastosować tylko dla ulicy Literackiej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przeprowadzoną w 2022 roku inwentaryzacją stanu istniejącego przypadek o którym mowa powinien występować w zakresie objętym budową ul. Literackiej. W przypadku gdy od 2022 roku powstały nowe sieci, których studnie znajdują się w miejscu projektowanych oznaczeń fakturowych na pozostałych ulicach również należy przewidzieć wykonanie takich włazów.

89. Prosimy o zamieszczenie decyzji środowiskowej.

Wyjaśnienie:

Zakres nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

90. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 66, prosimy o udostępnienie specyfikacji nr D04.02.01A dotyczącej wykonania warstwy separacyjnej z geowłókniny.

Wyjaśnienie:

STWiORB nr D04.02.01A w załączeniu.

91. Prosimy o określenie z jakiej mieszanki betonu asfaltowego ma być wykonana warstwa ścieralna, drogi rowerowej DDPIR na ul. Krajeneckiej. W przedmiarze opisana jest jako AC 8S, a na planie sytuacyjnym jest wskazana jako AC 5S.

Wyjaśnienie:

Do wykonania warstwy ścieralnej na DDPIR stosować mieszankę AC8S.

Z poważaniem

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968556131