

I.dz. 3537/PIM/09/20/MK/2017-98

**Wykonawcy w postępowaniu za
pośrednictwem:
www.pim.poznan.pl**

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego wraz z przebudową oświetlenia”, nr postępowania PIM/07/20/ZP46/2017-98

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1 z 31.08.2020 r.

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4cm

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że dopuszcza się wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4cm (zamiast chodnika z asfaltu lanego gr. 3cm) pod warunkiem uzgodnienia przez Wykonawcę tej zamiany z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu i wprowadzeniem odpowiednich zmian w trakcie realizacji robót, jeśli będą one zgodne z Umową i warunkami SIWZ. W złożonych ofertach prosimy o wycenę zgodną z Projektem.


Pytanie nr 2

W projekcie znalazły się zapisy o nawierzchni jezdni jak dla KR3 i KR4, prosimy o jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu. Ponadto załączony przez Zamawiającego przedmiar nie jest odzwierciedleniem zapisów projektu, pojawiają się nieścisłości odnośnie grubości, powierzchni oraz rodzaju nawierzchni, które należy wykonać. Brakuje również kilku pozycji w tym frezowanie nawierzchni bitumicznej. Prosimy o doprecyzowanie i zaktualizowanie zamieszczonych przedmiarów.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że 2 kategoria ruchu określona do odtworzenia w ul. Mateckiego to KR-4. Określił ją ZDM w protokole z narady Koordynacyjnej. Przedmiary zostały skorygowane i załączone do odpowiedzi do przetargu z ostatnim pakietem pytań od potencjalnych oferentów.

Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Bubula
(1)

Wiceprezes Zarządu


Marcin Golek
(1)

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Specjalista ds. zam. publ. tel., +48 61 884 20 16, e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl