

I.dz. 3536/PIM/09/20/MK/2017-98

**Wykonawcy w postępowaniu za  
pośrednictwem:  
[www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)**

Dotyczy: **Postępowania przetargowego pn. „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego wraz z przebudową oświetlenia”, nr postępowania PIM/07/20/ZP46/2017-98**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu:

#### **Pytanie nr 1 z 01.09.2020 r.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie włączów kanałowych bez logo w zakresie sieci pod zarządem AQANET S.A.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że montowane włązy na studniach rewizyjnych będą musiały posiadać logo Aquanet. Włązy z logiem Aquanet będą wymagane wyłącznie w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi w załączniku.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie włączów kanałowych bez logo w zakresie sieci deszczowych.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza stosowanie włączów bez logotypu.

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót liniowych przez inspektorów nadzoru odbywać się będą na bieżąco bez konieczności utrzymywania przez wykonawcę otwartych wykopów

na długich przęsłach od studni do studni. Odbiory zagęszczenia gruntu wymaganego w dokumentacji wraz z kamerowaniem sieci są wystarczającym elementem wskazującym na potwierdzenie ich poprawnego wykonania. Odbiory wykonanych sieci w stanie otwartego wykopu na długich przęsłach powodują diametralny wzrost kosztów wykonania inwestycji, a także stwarzają niebezpieczeństwo upadku do wykopu przez osoby postronne.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, iż odbiory będą odbywać się na bieżąco zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie Aquanet S.A. pod adresem: <https://www.aquanet.pl/odbiory-sieci-wod-kan,1356> zgodnie z instrukcją odbiory powinny odbywać się w stanie odkrytym.

### **Pytanie nr 4**

W przedmiarze „MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v08tk” pozycja 12 została wskazana grubość warstwy 8 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni wynosi ona 20 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 20 cm.

### **Pytanie nr 5**

W przedmiarze „MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v08tk” pozycja 13 została wskazana grubość warstwy 8 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 15 cm a w uzgodnionym projekcie 25 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 15 cm. Grubości poszczególnych warstw drogowych zawarte w projektach odtworzenia nawierzchni (bez pieczętek) są zgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem. Zamawiający posiada ww. projekty uzgodnione w ZDM.

### **Pytanie nr 6**

W projekcie brak konstrukcji nawierzchni betonowych ujętych w pozycjach nr 14 i 20 przedmiaru robót „MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v08tk”. Prosimy o uzupełnienie.

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że znajdują się one w poz. 14 i 20 – dot. zjazdu na dz. 6/12.

### **Pytanie nr 7**

W przedmiarze „MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v08tk” pozycja 15 została wskazana grubość warstwy 4 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 10 cm a w uzgodnionym projekcie 7cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 10 cm. Grubości poszczególnych warstw drogowych zawarte w projektach odtworzenia nawierzchni (bez pieczętek) są zgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem. Zamawiający posiada ww. projekty uzgodnione w ZDM.

### **Pytanie nr 8**

W przedmiarze „MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v08tk” pozycja 16 została wskazana grubość warstwy 4 cm, natomiast w udostępnionym projekcie odtworzenia

nawierzchni 6 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 6 cm.

### **Pytanie nr 9**

W przedmiarze „MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v08tk” pozycja 17 została wskazana grubość warstwy 3 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 4 cm a w uzgodnionym projekcie 5cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 4 cm. Grubości poszczególnych warstw drogowych zawarte w projektach odtworzenia nawierzchni (bez pieczętek) są zgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem. Zamawiający posiada ww. projekty uzgodnione w ZDM.

### **Pytanie nr 10**

W przedmiarze „MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v08tk” pozycja 19 została wskazana grubość warstwy 14 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 10 cm a w uzgodnionym projekcie 25cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności*

*mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że Należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 10 cm. Grubości poszczególnych warstw drogowych zawarte w projektach odtworzenia nawierzchni (bez pieczętek) są zgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem. Zamawiający posiada ww. projekty uzgodnione w ZDM.

### **Pytanie nr 11**

W przedmiarze „MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v07tk” pozycja 11 została wskazana grubość warstwy 8 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni wynosi ona 20 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 20 cm.

### **Pytanie nr 12**

W przedmiarze „MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v07tk” pozycja 12 została wskazana grubość warstwy 12 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 20 cm a w uzgodnionym projekcie 25cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 20 cm.

### **Pytanie nr 13**

W przedmiarze „MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v07tk” pozycja 12 została wskazana podbudowa z betonu natomiast w dokumentacji projektowej jest podbudowa z KŁSM. Wnioskujemy o korektę w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować rodzaj warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – KŁSM.

### **Pytanie nr 14**

W przedmiarze „MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v07tk” pozycja 13 została wskazana grubość warstwy 4 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 10 cm a w uzgodnionym projekcie 7cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 10 cm.

### **Pytanie nr 15**

W przedmiarze „MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v07tk” pozycja 14 została wskazana grubość warstwy 4cm, natomiast w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni 6 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być

nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 6 cm.

### **Pytanie nr 16**

W przedmiarze „MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v07tk” pozycja 15 została wskazana grubość warstwy 3 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 4 cm a w uzgodnionym projekcie 5cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 4 cm.

### **Pytanie nr 17**

W przedmiarze „MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v07tk” pozycja 17 została wskazana grubość warstwy 14 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 15 cm a w uzgodnionym projekcie 25 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 15 cm.

### Pytanie nr 18

W przedmiarze „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk” pozycja 41 została wskazana grubość warstwy 8 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni wynosi ona 20 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 20 cm.

### Pytanie nr 19

W przedmiarze „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk” pozycja 42 została wskazana grubość warstwy 12cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 20cm, a w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni z uzgodnieniami wynosi ona 25cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zmawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 20 cm.

### Pytanie nr 20

W przedmiarze „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk” pozycja 42 została wskazana podbudowa z betonu natomiast w dokumentacji projektowej jest podbudowa z KŁSM. Wnioskujemy o korektę w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy.



W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować rodzaj warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – KŁSM.

### **Pytanie nr 21**

W przedmiarze „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk” pozycja 43 została wskazana grubość warstwy 4 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 10 cm, a w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni z uzgodnieniami wynosi ona 7 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 10 cm.

### **Pytanie nr 22**

W przedmiarze „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk” pozycja 44 została wskazana grubość warstwy 4 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni wynosi ona 6cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 6 cm.

### **Pytanie nr 23**

W przedmiarze „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk” pozycja 45 została wskazana grubość warstwy 3 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 4 cm, a w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni z uzgodnieniami wynosi ona 5 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 4 cm.

### **Pytanie nr 24**

W przedmiarze „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk” pozycja 47 została wskazana grubość warstwy 7 cm, w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni bez uzgodnień wynosi ona 15 cm, a w udostępnionym projekcie odtworzenia nawierzchni z uzgodnieniami wynosi ona 25 cm. Jako, iż jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup>, wnioskujemy o korektę grubości warstwy w przedmiarze zgodnie z wymaganiami zarządcy ulicy. W przypadku rozbieżnych danych nt. grubości warstw konstrukcyjnych złożone przez Wykonawców oferty mogą być nieporównywalne w swoim zakresie. Zgodnie z Art. 29. punkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.*

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubość warstwy zgodnie z dokumentacją projektową – 15 cm.


## Pytanie nr 25

W projekcie brak konstrukcji nawierzchni z pofrezu ujętych w pozycji nr 48 przedmiaru robót „MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_v06tk”. Prosimy o uzupełnienie.

### Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż wskazana konstrukcja nawierzchni występuje na bocznej ulicy Mateckiego.

Wiceprezes Zarządu

  
Grzegorz Bubula

(1)

Wiceprezes Zarządu

  
Marcin Golek

(1)

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl),
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Specjalista ds. zam. publ. tel., +48 61 884 20 16, e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)

