

I.dz. 3544./PIM/09/20/MK/2017-98

**Wykonawcy w postępowaniu za  
pośrednictwem:  
[www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Budowa chodnika oraz kanalizacji  
deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego wraz z przebudową  
oświetlenia”, nr postępowania PIM/07/20/ZP46/2017-98**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu:

#### **Pytanie nr 1 z 31.08.2020 r.**

Zgodnie z SIWZ pkt 15.8 wykonawca składa Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z wycenionym kosztorysem ofertowym. Z uwagi na fakt, iż do postępowania zostały załączone osobne kosztorysy ofertowe i przedmiary dla zakresu ZDM oraz przedmiary i przedmiary scalone dla dwóch zakresów Aquanet proszę o wskazanie, które konkretnie pliki (podanie nazw plików) należy wycenić i załączyć do oferty.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zmawiający informuje, że wraz formularzem ofertowym należy załączyć kosztorysy ofertowe o następujących nazwach:

- zakres ZDM: kosztorys ofertowy.xls,

- zakres Aquanet:

MOR1\_1m\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_odp. 2

MOR2\_2\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_odp.2

MOR2\_3\_KOSZTORYS\_OFERTOWY\_odp.2

## **Pytanie nr 2**

Przyłącza wody. Prosimy o sprecyzowanie, które konkretnie przyłącza (z łącznej ilości 42 kpl) są fi 40, ponieważ są rozbieżności. Mianowicie:

- wg profili przyłączy: W06, W19, W24, W31
- wg schematu przyłączy: W06, W19, W22, W24, W31
- wg schematu sieci: W19, W22, W24, W30 a
- wg schematu studni wodomierzowych: W31 (na schemacie sieci fi 32)

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że przyłącza z węzłów w1-03b, w1-04, w1-06, w1-07 są w zakresie realizacji przedmiotowego postępowania przetargowego. Z wyżej wymienionych tylko przyłącze z węzła w1-06 (nr przyłącza 1p-02) jest o średnicy 40mm. Pozostałe przyłącza, o które pyta Wykonawca nie są przedmiotem tego postępowania przetargowego.

## **Pytanie nr 3**

Kanalizacja sanitarna, ul. Obornicka, rurociąg PVC fi 200- przejście przez ulicę. Na planie zagospodarowania terenu, na odcinku S2-01- S2-06, jest przewiert. Na profilu-wykop. Prosimy o potwierdzenie, że ulicę Obornicką przekraczamy przewiertem.

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że kanalizacja sanitarna w ulicy Obornickiej nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.

## **Pytanie nr 4**

Prosimy o wskazanie średnicy rurociągu stalowego dla przewiertu dla rury PCV fi 200.

## **Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że kanalizacja sanitarna w ulicy Obornickiej nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.

## **Pytanie nr 5**

Kanalizacja sanitarna, ul. Obornicka, rurociąg PVC fi 315. Prosimy o podanie średnicy rurociągu stalowego dla rury PVC fi 315, dla przewiertów wzdłuż ulicy Obornickiej, na odcinku od KR1-S2istn.

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że kanalizacja sanitarna w ulicy Obornickiej nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Bubula  
(1)

Wiceprezes Zarządu

Marcin Gołek  
(1)

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl),
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Specjalista ds. zam. publ., tel. +48 61 884 20 16, e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)

