



- LEGENDA:
- kanal okrągły/prostokątny nawiewny centrala poradnia
 - kanal okrągły/prostokątny wywiewny-centrala poradnia
 - kanal okrągły/prostokątny wywiewny-centrala catering
 - kanal okrągły/prostokątny wywiewny-centrala catering
 - kanal okrągły/prostokątny wywiewny-wentylatory
 - przepustnica regulacyjna
 - kratka w drzwiach o powierzchni min. 200cm²/podcięcie w drzwiach h=1cm
 - anemostat/zawór nawiewny
 - anemostat/zawór wywiewny
 - kanal wentylacyjny wywiewny z otuliną
 - nawiewnik okienny higrosterowany

UWAGA
Dla kanałów wentylacyjnych nie prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego należy ich izolację termiczną dodatkowo zabezpieczyć powłoką ocynkową

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8 | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2 | | |
| | <div><div></div><div>MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl</div></div> | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Ryszard Kaźmierczak | UPR. NR 7131/169/P/2002 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH | DATA I PODPIS |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Dariusz Zdunek | UPR. NR WKP/0169/PWOS/16 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH | 2025-02-01 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Mikotaj Kaźmierczak | | 2025-02-01 |
| TREŚĆ RYSUNKU | RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI | | RYSUNEK NR |
| BRANŻA | sanitarna | STADIUM | projekt techniczny (wykonawczy) |
| DATA | 2025-02-01 | SKALA | 1:100 |
| | | | S-05 |