



LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna podstropowa – skropliny
- czynnik chłodniczy – ciecz 1/4"
- czynnik chłodniczy – gaz 3/8"
- == jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- • pion chłodniczy

UWAGA:
Rurociągi instalacji chłodniczej prowadzić pod stropowo po ścianie chyba że oznaczono inaczej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Ryszard Kaźmierczak	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Dariusz Zdunek	
OPRACOWAŁ		mgr inż. Mikotaj Kaźmierczak	
TREŚĆ RYSUNKU		RZUT PARTERU – INSTALACJA KLIMATYZACJI	
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	projekt techniczny (wykonawczy)	2025-02-01	1:100