



Poznań, dnia 08 listopada 2019 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.411.1.2019

POSTANOWIENIE Nr 411/2019

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U.2019.1372) w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.2019 poz. 1065), po rozpatrzeniu „**Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1**” sporządzonej w październiku 2019 r przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Stefana Korbacza, z określonymi w pkt. 6.3. następującymi wskazaniem:

1. zachowanie spocznika istniejącej klatki schodowej o szerokości 0,96 m oraz biegu o szerokości 1,10 m,
2. zachowanie spocznika schodów wewnętrznych, przy przejściu do segmentu A, o szerokości 0,55 m oraz biegu o szerokości 1,10 m,
3. zachowanie drogi ewakuacyjnej na parterze (na odcinku o długości 7,86 m) o szerokości 1,31 m,

po uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w pkt. 7 „Ekspertyzy technicznej ...”:

1. wyposażenie istniejącej klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu do 5 lx,
2. wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości o 100% większej od normatywu,
3. praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu 2 razy w roku,
4. wyposażenie parteru w hydranty 25 z wężem półsztywnym,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń, o których mowa w „**Ekspertyzie technicznej ...**” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pani Danuta Stułów, legitymujący się upoważnieniem z dnia 4 listopada 2019 r., skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.2019 poz. 1065) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie części budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne wskazane w „**Ekspertyzie technicznej...**” uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowej części obiektu.

Jednocześnie uznano, że zaproponowane rozwiązanie zamienne w postaci „przeprowadzenie wśród użytkowników budynku akcji promującej zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaznajomienia z projektowanymi urządzeniami przeciwpożarowymi i zasadami

postępowania w przypadku pożaru” nie znajduje uzasadnienia w ocenie organu. Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372) w szczególności art. 4 ust. 1 pkt. 6, 7 mówi, iż właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Powyższy przepis jest obligatoryjny i konieczny do stosowania w sposób ciągły, w związku z powyższym nie może zostać uznane jako rozwiązanie zamienne.


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

brzg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Pani Danuta Stułów
PPUH MARKER Magdalena Stułów
ul. Winklera 24
60-246 Poznań
2. KM PSP Poznań
3. aa

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.