

UWAGA:
- **główna konstrukcja nośna: ściany i słupy, ramy stalowe, belki stropu mają spełniać wymagania R 120,**
- **strop nad poziomem "-1" ma spełniać REI 120, nad poziomem "0" REI 60,**
- **przekrycie dachu ma spełniać wymagania RE 30,**
- **wszystkie ściany zewnętrzne EI 60 - wymóg dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem - szerokość pasa 80 cm,**
- **wszystkie ściany działowe w odporności ogniowej EI 30,**
- **szachty instalacyjne należy realizować w części podziemnej w klasie EI 120 odporności ogniowej, natomiast w części nadziemnej w klasie EI 60, przy czym jeśli szacht jest częścią głównej konstrukcji nośnej również wymóg nośności ogniowej - REI 120,**
- **ściany oddzielenia p.poż.mają spełniać REI 120,**
- **drzwi w ścianach oddzielenia p.poż. EI 60,**
- **drzwi w ścianach klatki schodowej na styku z innymi pomieszczeniami EIS 60,**
- **przepusty instalacyjne oraz klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych w ścianach i stropach między strefami pożarowymi powinny posiadać odporność ogniową odpowiednio EI/EIS 120 dla części podziemnej, w przypadku stropów w części nadziemnej EI/EIS 60**

UWAGA:
- **WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA**
- **WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH SĄ NOWYMI ELEMENTAMI STOLARKI**

- I-10 — ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMIARNI - PAWILONY SZKLARNIOWE przewidziany kompleksowy remont wraz z wymianą obudowy i podwalin
- 11 — PROJEKTOWANA PARTEROWA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ-FUNKCJA SOCJALNO-BIUROWA (rozbiórka budynku kawiarni)
- 12 — ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMIARNI - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA - przewidziana przebudowa i remont
- 13 — PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI - FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA
- 14 — PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejąca część nadziemna kotłowni do wyburzenia
- 15 — ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI O PAWILON HODOWLANY Z ŁĄCZNIKIEM -po wyburzeniu istniejącego pawilonu hodowlanego wraz z łącznikiem
- 16 — PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI O PAWILON WEJŚCIOWY - po rozbiórce istniejącego
- 17 — PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI (BUDYNEK NOWEJ KWIARNI) - (-) rozbiórka istniejącego budynku akwarium)
- 18 — PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMIARNI -SEGMENT NOWEGO AKWARIUM (rozbiórka istniejącego budynku kawiarni)
- 19 — ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY I GOSPODARCZY PALMIARNI przewidziana przebudowa i remont
- 20 — ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMIARNI przewidziana przebudowa i remont
- 21 — PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU (projektowana rozbiórka stanigo i budowa nowego obiektu - garaż)
- 22 — PROJEKTOWANE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE (przedmiot odrębnego opracowania i postępowania)
- 23 — AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
- 24 — PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
- 25 — WOLNOSTOJĄCA
- 26 — PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
- PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żelbetowe)
- 27 — PROJEKTOWANE MOBILNE ZAGADZENIE Z NADZIMNOŚCIĄ ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Jednostka projektowa:	Generalny projektant: **Sweco Polska Sp. z o.o.** ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań tel. 61 864 93 00 www.sweco.pl	**Sweco Polska Sp. z o.o.** ul. Bratka 28 40-858 Katowice tel. 32 607 32 80
Inwestor: **Miasto Poznań** Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań	Nazwa projektu / inwestycji: **KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PALMIARNI POZNAŃSKIEJ**	Współwykonawca **Spart S.C. Tomasz Pochylski, Bogusław Czech** ul.Słowackiego 6/3 41-902 Bytom tel. 32 389 34 92 www.spart-architekci.pl
	Przedmiot opracowania: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**	
	Nazwa zamierzenia budowlanego: **ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMIARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMIARNI POZNAŃSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW RETENCYJNO - ROZSZCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**	
Nazwa obiektu budowlanego: **PALMIARNIA POZNAŃSKA** ul. Matejki 18, 60-767 Poznań	Numery ewidencyjne działek: **26/3, 26/4, 26/5, 36/1, 36/4, 48/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/17(cz.), 76/41(cz.), 76/51(cz.), 76/52(cz.), 76/49 (cz.), 76/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznań, obręb nr: 0039 Łazarz**	
	Tytuł rysunku: **RZUT DACHU SEGMENTU NR 17 I 18 - STAN PROJEKTOWANY**	

Stadium	**PAB**	Specjalność: **ARCHITEKTURA**	Data: **01.2025**	Skala rysunku: **1:100**	Nr projektu:	**375379**
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis	Nr tomu:	**02**
Projektant:	**mgr inż. arch. Tomasz Pochylski**	**215/98**				
Sprawdzający:	**mgr inż. arch. Bogusław Czech**	**21/04/SLOKK**			Nr rys.:	**PAB-A/17,18/04**
Opracował:	**mgr inż. arch. Mateusz Górniak**					
Opracował:	**mgr inż. arch. Karolina Cichecka**					
Opracował:	**mgr inż. arch. Dominika Winkler**					
Kierownik zespołu projektowego:	**mgr inż. arch. Dariusz Mońka**	**SW-23/2006**			Rewizja:	**000**