

Poznań, 16 kwietnia 2026 r.

I.dz. 01946/PIM/04/26/AP/2020-258/054

Znak sprawy: DZW.26.39.2026

**Wykonawcy w postępowaniu**  
poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)  
**eZamowienia**

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz usług związanych z realizowanymi robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej”” - postępowanie numer PIM/03/26/ZP21/2020-258.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytania nr 19 z dnia 13 kwietnia 2026 r. z wyjaśnieniami Zamawiającego:**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku urządzeń dźwigowych i platformowych należy przyjąć dobór udźwigu nominalnego zgodnie z wymiarami użytkowymi kabiny/platformy wynikającymi z rysunków projektowych oraz zgodnie z obowiązującymi normami dźwigowymi, przy zachowaniu wszystkich wymagań funkcjonalnych, dostępnościowych i projektowych?

**Ad. 1. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że dla windy towarowo-osobowej w segmencie 18 wiążące są parametry wynikające z rysunku projektowego, tj. wymiary kabiny 2,40 x 2,35 m oraz minimalny udźwig 2000 kg, a oferent powinien dobrać rozwiązanie techniczne zgodne z obowiązującymi normami w ramach wskazanej geometrii szybu i urządzenia.

**Ad. 2. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.**

3. W związku z bezpośrednim dostępem do jednych drzwi windy segmentu 18 z zewnątrz budynku prosimy o potwierdzenie, czy poza rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji architektonicznej należy przyjąć jakiegokolwiek dodatkowe wymagania dla drzwi i/lub szybu wynikające z ekspozycji na warunki atmosferyczne?

**Ad. 3. W związku z lokalizacją drzwi windy z bezpośrednim dostępem z zewnątrz budynku informujemy, że drzwi powinny spełniać standardowe wymagania dla drzwi zewnętrznych oraz być dostosowane do warunków eksploatacyjnych.**

**W szczególności należy przyjąć, że drzwi powinny być:**

- ciepłe,
- odporne na działanie warunków atmosferycznych,
- odporne na uszkodzenia mechaniczne,
- wykonane z materiałów o podwyższonej trwałości.

**Pytania nr 22 z dnia 15 kwietnia 2026 r. z wyjaśnieniami Zamawiającego:**

1. 5) Winda towarowo osobowa w segmencie 18

W opisie technicznym wskazano „udźwig do 2000 kg”, natomiast na rysunku projektowym podano informację: „minimalny udźwig 2000 kg”.

Jednocześnie na rysunku winda towarowa posiada wymiary kabiny ok. 2,35 × 2,40 m, co daje powierzchnię przekraczającą 5,0 m<sup>2</sup>. Zgodnie z wymaganiami normy dźwigowej dla kabin o powierzchni powyżej 5 m<sup>2</sup> udźwig nominalny wynosi min. 2500 kg.

Prosimy o jednoznaczne stanowisko, które wymaganie jest wiążące przy sporządzaniu wyceny:

– udźwig 2000 kg, czy

– wymiary kabiny wynikające z dokumentacji projektowej, a co za tym idzie wyższy udźwig nominalny.

**Ad. 1. Zamawiający informuje, że powierzchnia kabiny windy jest parametrem wiążącym.**

**Pytania nr 23 z dnia 15 kwietnia 2026 r. z wyjaśnieniami Zamawiającego:**

1. Czy dla kładki ma zostać zastosowane drewno egzotyczne, jako materiał o wyższej klasie odporności na butwienie czy drewno iglaste?

**Ad. 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu należy zastosować "okładzina z drewna litego zabezpieczonego do klasy B-s1,d0 na ruszcie systemowym".**

2. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na dzień 08.05.2026.

Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie zakresem przedmiotu zamówienia, , kolejnymi odpowiedziami na pytania, zmianami w SWZ, co ma wpływ na wyspecyfikowanie zapytań i terminy uzyskania ofert od podwykonawców, dostawców, niezbędnych do realizacji zamówienia.

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelne przygotowanie oferty przetargowej. Podkreślając, że Zamawiający godząc się na zmianę terminu składania ofert umożliwia sobie pozyskanie większej ilości rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jak i co do oferty.

**Ad. 2. Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 28.04.2026 r.**

Z poważaniem

*Koordinator ds. zam. publ.*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

*Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl*

*Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl*

*Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968644405*