

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” - Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” - Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Umowa nr RPWP.03.02.01.30-0036/21-00



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 23 marca 2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl
poprzez eZamowienia

I.dz. 01326/PIM/03/23/AP/2023-352

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – Szkoła Podstawowa nr 89 w Poznaniu” postępowanie nr PIM/03/23/ZP14/2023-352.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniu i wyjaśnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 4 z dnia 23 marca 2023 r. z Wyjaśnieniami Zamawiającego:

W dziale „DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU” występują pozycje związane z wykonaniem siatki na wełnie (poz. 19 i 21) jednak w tym dziale nie ma pozycji związanej z wykonaniem izolacji termicznej wełną – prosimy o wyjaśnienie W przedmiarze są pozycje związane z wykonaniem tynków silikatowych (tynki barwione w masie) – w projekcie jest zapis o zastosowaniu tynków typu „baranek - granulacja : 1,5 mm. Malowanie tynku - farbą akrylową”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jeśli ma być tynk mineralny malowany to prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp. Załączone przedmiary należy traktować jako pomocniczo. W zakresie wykonawcy jest ocieplenie ścian fundamentowych jak i piwnicznych zgodnie z projektem wykonawczym. Wełnę mineralną (pasy ogniowe) należy zastosować zgodnie z rysunkami elewacji. Po stronie wykonawcy jest spełnienie wymagań zawartych w projekcie wykonawczym.

Ponadto brak jest kolorystyki elewacji. Dotyczy to zarówno obiektu szkoły jak i sali gimnastycznej.

Odp. Załączamy rysunki poglądowe z przykładowym podziałem kolorystyki. Dokładny kolor zostanie dobrany na etapie realizacji. Zamawiają zastrzega sobie możliwość zmiany kolorów na etapie realizacji.

W dziale „DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA POKRYCIA BUDYNEK GŁÓWNY, KOMINY” (dotyczy obiektu szkoły oraz sali gimnastycznej):

1) brak jest pozycji związanej z utylizacją papy (ok. 1.170 m² dla szkoły oraz ok. 212 m² dla sali gimnastycznej) – prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Informujemy, że Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia pokrycia. Zamawiający zrezygnował z pozycji:

KNR-W 4-01 0518-06 - Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

KNR-W 4-01 0518-07 - Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

KNR-W 4-01 0804-07 - Zerwanie posadzki cementowej- warstwy wyrównującej

KNR-W 4- 01 0803-02 - Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m² w jednym miejscu zatarciem na gładko

Uszkodzenia istniejącego pokrycia uszczelnić miejscowo łatami papy termozgrzewalnej.

2) Czego dotyczy zerwanie posadzki cementowej w ilości ok. 175 m² dla szkoły oraz ok. 32 m² dla sali gimnastycznej

Odp. Zamawiający zrezygnował z wykonania tego zakresu robót.

3) Pozycja 74 (budynek szkoły) – pokrycie papą – jest ok. 1.060 m² przy czym powyżej jest rozbiórka papy w ilości ok. 1.170 m² – skąd wynika taka różnica?

Odp. Informujemy, że przedstawione przedmiary należy traktować pomocniczo. Do wykonawcy należy sprawdzenie przedmiaru robót.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl