

Wykonawcy w postępowaniu*Poprzez strony www*

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 75 – prace projektowe – POWTÓRKA POSTĘPOWANIA” postępowanie nr PIM/07/26/ZP54/2025-426.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 973) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 2 z dnia 13 lipca 2026 r.:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr PIM/07/26/ZP54/2025-426: „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 75 – prace projektowe” zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących treści zamówienia:

1. Zakłada się rezygnację z garażu w części podziemnej zgodnie ze zaktualizowanym OPZ. Czy Zamawiający posiada aktualizację pisma dotyczącego dostosowania kondygnacji podziemnej do wymogów Miejsca Doraźnego Schronienia (dalej MDS) w przypadku tej rezygnacji lub przesłanki że nie trzeba urządzać MDS w części podziemnej w przypadku rezygnacji z realizacji garażu?
2. Mając na uwadze poziom wód gruntowych -2,7m oraz występowanie glin piaszczystych, czy Zamawiający dopuszcza urządzenie pomieszczeń technicznych lokalizowanych w części podziemnej na parterze budynku?
3. Ad. 20.1.3.1.; 20.1.3.2. SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza udział Wykonawcy, który posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowych – min. 2 projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej szkół o min. powierzchni użytkowej min. 1150 m².
4. Ad. 20.1.3.2. ust. 1 b) SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza, aby koordynatorem prac projektowych z nadzorem projektowym i architektem – głównym projektantem była min. 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w spec. arch. bez ograniczeń przez

okres min. 60 miesięcy, liczone jako okres pracy związany z tą specjalnością niezależnie od miesiąca uzyskania uprawnień budowlanych, przy czym posiadającym uprawnienia budowlane min 20 miesięcy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1. W kondygnacji piwnicznej (kondygnacji -1) nie będzie Miejsca Doraźnego Schronienia zgodnie z aktualizacją pisma WZKiB.

Ad. 2. W związku z ograniczeniami terenowymi pod zabudowę, konieczne jest pozostawienie części pomieszczeń technicznych na kondygnacji -1. Tym samym w zakresie pozostaje między innymi zaprojektowanie konstrukcji wsporczej dla wykopów pod fundamenty, skutecznych izolacji przeciwwodnych fundamentów jak i ścian fundamentowych. Dostosowanie układów konstrukcyjnych w tym komunikacyjnych kondygnacji -1, do obsługi pomieszczeń technicznych obiektu.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków – zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Ad. 4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków – zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Koordinator ds. zam. publ.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl