

P(SO I) = 12,45 kW
P(1) = 1,95 kW
P(4) = 3,90 kW
P(5) = 5,21 kW
P(6) = 1,40 kW

LEGENDA:

- Proj. słup ośw. z oprawą LED
- Proj. słup ośw. z oprawą LED (przejście dla pieszych)
- Proj. słup ośw. z oprawą LED (ciąg dla pieszych)
- Istn. słup betonowy E-10,5 z oprawą sodową
- Istn. słup stalowy z oprawą sodową
- Proj. linia kablowa YAKY 4x35/1kV
- Proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- Proj. uziom R≤10Ω
- Istn. linia kablowa YAKY 4x35/1kV
- Istn. linia napowietrzna AsXSn 4x35/1kV
- Proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- Istn. uziom
- SO-714/obw.1/14 — nr szafy / nr obwodu / nr latarni
  9m/1,5m/5° — wys. słupa / dł. wysięgnika / kąt nachylenia
  32,5W — moc oprawy
- -30- — Oznaczenie długości linii kablowej
- Istn. szafa oświetleniowa

Jednostka projektowa:

KFG s.k. Biuro Projektów Drogowych

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiający:

pim

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO RADOJEWO
- chodnik i dojście do przystanku na ul. Jaśkowiaka

Branża: ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE DROGOWE

Nazwa opracowania:

SCHEMAT ZASILANIA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Artur KREMPA	WKP/0453/PWOE/18 *w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*	mgr inż. Artur Krempa Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0453/PWOE/18
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jan PANKIEWICZ	167/85/PW *w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych*	mgr inż. Jan Pankiewicz Uprawnienia budowlane do projektowania Nr ewid. 167/85/Pw
-	-	-	-

data	nr umowy	nr rys.	faza	tom
11.2022	2020032	2	PW	