

Poznań, 01 lipca 2022

I.dz. 03197/PIM/07/22/AP/2020-278

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” – nr ref. PIM/05/22/ZP38/2020-278.**


Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

**Pytania nr 4 z dnia 29 czerwca 2022 r. wraz z wyjaśnieniami:**

1. Prosimy o podanie typu baterii umywalkowych – czy mają to być baterie:

- manualne (z mieszaczem)
- czasowe do obiektów użyteczności publicznej,
- na fotokomórkę (zasilanie bateryjne / 230V ) ?

**Odp.**



**BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJĄCA W POMIESZCZENIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH:**

- z systemem antyblokadowym,
- wandaloodporna,
- 2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm w komplecie z zaworami zwrotnymi GZ 3/8"
- z 4 stopniową regulacją wypływu (max 5 l/min),
- 5 l/min t=15-18s GZ 3/8"

Wypozażyć dodatkowo w 2 zawory kątowe 1/2"x 3/8":

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– przedłużony trzon i rozeta przesuwana</li> <li>– klasy przepływu A,</li> <li>– materiał: mosiądz,</li> <li>– kolor chrom</li> </ul>
	<p><b>BATERIA UMYWALKOWA CZASOWA MIESZAJĄCA ŁOKCIOWA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POMIESZCZENIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ z systemem antyblokadowym,</li> <li>○ bateria mieszająca uruchamiana przez naciśnięcie dźwigni w dowolny kierunku,</li> <li>○ z 4 stopniową regulacją wypływu,</li> <li>○ 3 l/min t=15-17s GW 3/8"</li> <li>○ Wyposażyć dodatkowo w 2 zawory kątowe 1/2"x 3/8":</li> <li>○ przedłużony trzon i rozeta przesuwana</li> <li>○ klasy przepływu A,</li> <li>○ materiał: mosiądz,</li> <li>○ kolor chrom</li> </ul>
	<p><b>BATERIA UMYWALKOWA W POMIESZCZENIACH PRACOWNICZYCH I POKOJACH GOŚCINNYCH:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bateria stojąca,</li> <li>○ manetka z funkcją oszczędną – uzyskanie pełnego wypływu wymaga pokonania stopnia oporu,</li> <li>○ precyzyjna regulacja temperatury i wypływu,</li> <li>○ 9 l/min GW 3/8"</li> <li>○ Wyposażyć dodatkowo w 2 zawory kątowe 1/2"x 3/8", :</li> <li>○ przedłużony trzon i rozeta przesuwana</li> <li>○ klasy przepływu A,</li> <li>○ materiał: mosiądz,</li> <li>○ kolor chrom</li> <li>○ Wyposażyć dodatkowo 2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm w komplecie z zaworami zwrotnymi GZ 3/8"</li> </ul>



### **BATERIA UMYWALKOWA ELEKTRONICZNA NA FOTOKOMÓRKĘ Z MIESZACZEM MECHANICZNYM np. izolotka**

- o wiązka światła podczerwieni wykrywa użytkownika z odległości ustawionej po montażu baterii
- o baterie zasilane są litowymi bateriami
- o żywotność baterii zasilających wynosi ok. 220 000 uruchomień
- o wskaźnik na bieżąco informuje o stanie zużycia baterii zasilających
- o korpus wykonany z litego mosiądzu, wykończony chromem
- o baterie wandaloodporne - posiadają dodatkowy system zabezpieczający, który po 2 minutach odcina dopływ wody (np. gdy czujnik zostanie zaklejony)
- o możliwość zmiany parametrów pracy baterii
- o funkcja automatycznej kalibracji czujnika
- o baterie wyposażone w funkcję dezynfekcji przeciwko bakteriom legionelli poprzez krótkie samoczynne włączanie wody co 24 godziny, co likwiduje nieprzyjemne zapachy
- o baterie można łatwo zamontować na już istniejących instalacjach
- o 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną
- o zasilanie baterijne zewnętrzne: 4xAA 1,5V
- o inteligentny czujnik dostosowujący się do parametrów otoczenia



### **BATERIA DO ZLEWOZMYWAKA**

- o Kolor: CHROM
- o Perlator wysokiej wydajności o średnicy 24mm
- o Typ mieszacza: Jedno-uchytowy
- o Ruchoma długa wylewka
- o Głowica Ceramiczna 35mm
- o Otwór montażowy: 35mm
- o Średnica podstawy: 40mm
- o Długość wylewki: 24cm
- o Wysokość baterii: 11cm

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Długość wężyków: 30cm</li> <li>○ Materiał wykonania: Mosiądz</li> <li>○ Przyłącze wody: 1/2 cala</li> <li>○ Do montażu bezpośrednio w zlewozmywaku lub szafce/blacie</li> </ul>
--	--


2. Prosimy o podanie typu zaworu pisuarowego:

- zawór spłukujący manualny,
- zawór spłukujący na fotokomórkę ?

**Odp. zawór manualny**

3. Prosimy o podanie typu i wymiaru umywalk – szerokość 50 / 55 / 60 ?

**Odp.**

	<p><b>UMYWALKA UNIWERSALNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ prostokątna 50 cm z otworem, z przelewem</li> </ul>
---	---

4. Prosimy o podanie typu zaworu spłukującego do misek ustępowych:

- manualny
- na fotokomórkę.

**Odp. zawór manualny**

5. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ?

**Odp. Tak w łazienkach dla niepełnosprawnych, zaznaczone na niebiesko na rzutach.**

**Pytania nr 5 z dnia 30 czerwca 2022 r.:**

1. Prosimy o informację, który z załączonych do postępowania projektów jest obecnie obowiązującym projektem wykonawczym ("projekt wykonawczy" czy "projekt budowlany zamienny"). Według którego projektu należy dokonać wyceny robót? Projekt zamienny

architektoniczny zarówno w części opisowej jak i rysunkowej nie przewiduje wymiany klamek w drzwiach w przeciwieństwie do projektu wykonawczego i przedmiaru robót.

2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości drzwi podlegających wymianie (z podziałem na piętra) oznaczonych jako D7 oraz D4. Ilości ujęte w zestawieniu oraz w części rysunkowej różnią się od siebie.
3. Z uwagi na konieczność uzyskania wycen od dostawców i producentów kluczowych materiałów oraz obszerny zakres robót prosimy o wydłużenie terminu składania ofert. Obecnie trwający konflikt wojenny na Ukrainie powoduje, iż wyceny są pływające ze znacznym opóźnieniem. Dodatkowo trwa obecnie sezon urlopowy oraz przestoje w firmach produkcyjnych, zatem otrzymywanie wycen wydłuża się.

Mając na uwadze chęć złożenia rzetelnej oferty prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

1. Obowiązującym projektem wykonawczym jest "projekt wykonawczy". Ewentualne wątpliwości należy precyzyjnie określić i wyjaśnić z Inwestorem i Projektantem.
2. W załączeniu rewizja zestawienia.
3. Zamawiający wprowadza zmianę terminów w postępowaniu na nowe:
  - nowy termin składania ofert – do dnia 14 lipca 2022 r. do godz. 10:00,
  - nowy termin otwarcia ofert – dnia 14 lipca 2022 r. godz. 11:00,
  - nowy termin związania ofertą – do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

#### **Załączniki:**

1. ZS01 ZSD\_29x90\_rew

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań  
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967834140