



Poznań, dnia 20 czerwca 2022 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.181.1.2022.MB

**POSTANOWIENIE**

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochrony ppoż.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 maja 2022 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 19 maja 2022 r.) złożonego przez Szkołę Podstawową nr 78 im. prof. W. Degi, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań wraz z „**Ekspertyzą techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dla segmentu „A” budynku Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań**” (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w maju 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Przemysława Pytla oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Andrzeja Króla z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem przekroczonej długości dojścia ewakuacyjnego, której wartość wynosi 18,1 m,
2. zachowaniem braku drzwi bez wymaganej klasy odporności ogniowej prowadzących z klatki schodowej do wiatrołapu,
3. zachowaniem istniejącego przekrycia dachu bez potwierdzonego stopnia rozprzestrzeniania ognia,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w lokalu, w którym zlokalizowane zostały oddziały przedszkolne w autonomiczne czujki dymu zgodnie z częścią graficzną opracowanej Ekspertyzy technicznej,
- II. wyposażenia poziomych dróg ewakuacyjnych w części ZL II w instalację oświetlenia awaryjnego ze zwiększonym natężeniem do 5 lx na poziomie podłogi,
- III. wyposażenia lokalu, w którym zlokalizowane będą trzy oddziały przedszkolne w gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A w ponadnormatywną, zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego,
- IV. przeprowadzenia co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji z oddziałów przedszkolnych,

**postanawiam**

**wyrazić zgodę** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany § 256 ust. 3, § 226 ust. 2, § 216 ust. 2 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm,

**pod warunkiem**

- A. zastosowania autonomicznych czujek dymu o wydłużonym do minimum 5 lat czasie działania.

**Uzasadnienie**

Pan Andrzej Król, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa skierował wniosek o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, nakładając dodatkowy warunek w postaci



zastosowania autonomicznych czujek dymu z wbudowaną baterią zapewniającą wydłużony do co najmniej 5 lat okres użytkowania. Wskazana forma zabezpieczenia ma na celu szybkie wykrycie pożaru lub jego potencjalnych źródeł, a wbudowana bateria nie wymaga wymiany baterii w całym okresie działania czujnika.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsca występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

#### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.   
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
st. bryg. mgr inż. Jarosław Zamełczyk

#### Otrzymują:

1. Pan  
Andrzej Król  
ul. św. Michała 19/1  
61-118 Poznań
2. aa.

#### Do wiadomości:

1. KM PSP w Poznań

#### Załącznik:

Ekspertyzą techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dla segmentu „A” budynku Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań – 1 egz.